

Remarques concernant le prélèvement des échantillons

**L'amiante est une substance dangereuse.
Soyez prudent lors du prélèvement!**

Consignes de sécurité

- Eviter la production de poussière.
- Humidifier préalablement le point de prélèvement.
- Porter un masque à filtrage de poussière fine FFP3.
- Eliminer la poussière éventuelle au moyen d'un chiffon humide.
- Etancher le point de prélèvement (par ex. avec de la colle).

Taille des échantillons

- Revêtements de sol et carreaux: section rectangulaire ~ 2 – 4 cm. Revêtements multicouches: toutes les couches.
- Matériaux isolants et autres: au moins une cuillère à café pleine. Mieux vaut trop que pas assez (échantillon témoin).

Emballage d'expédition

Utiliser un emballage étanche à la poussière afin d'empêcher la libération de fibres. Envoyer les échantillons conditionnés dans un double sachet en plastique à fermeture (p. ex. Minigrip).